

**Merkblatt für
Mess- und Wandlerschränke
(halbindirekte Messung)**

Ausgabe 09.2007

Herausgegeben vom Verband der
Bayerischen Elektrizitätswirtschaft e. V. – VBEW
Ausschuss „Netze“

Herausgegeben vom
Verband der Bayerischen Elektrizitätswirtschaft e.V. – VBEW

Copyright ©
Verband der Bayerischen Elektrizitätswirtschaft e.V. – VBEW

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendungsbereich.....	4
2	Ausführung der Schränke.....	4
3	Messteil	4
3.1	Isolierstoffmontageplatten - Ausführung und Aufbau.....	5
3.2	Aufbau und Ausführung der Funktionsfläche „unterer Anschlussraum“	5
3.3	Einführungen	6
4	Leistungsteil	6
4.1	Allgemeines	6
4.2	Wandlerfeld	7
4.3	Kundenfeld	7
5	Schutzart und Schutz gegen elektrischen Schlag.....	7
6	Verdrahtung.....	7
7	Zusätzliche Geräte (z. B. Einspeise- oder Vergleichszähler).....	7
8	Direktmessung.....	8
Anhang A	9
	Mess- und Wandlerschrank mit Leistungsteil bis 250 A (halbindirekte Messung)	

1 Anwendungsbereich

Dieses Merkblatt gilt für halbindirekte Messung. Die Bestimmungen der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Netzbetreibers (NB) sind zu beachten. Die Teilungsmaße für die Funktionsflächenaufteilung und die Zählerplatzflächen basieren auf DIN 43870. Es gilt DIN VDE 0603.

Der Messteil kann nach Rücksprache mit dem NB auch für indirekte Messung verwendet werden.

2 Ausführung der Schränke

Eine halbindirekte Messung besteht aus zwei Teilen:

- Messteil
- Leistungsteil

Der Messteil (siehe Anhang A) muss in den Funktionsflächen (Zählerfeld und Funktionsfläche „unterer Anschlussraum“) DIN 43870 und den Prüfbestimmungen DIN VDE 0603 entsprechen.

Der Leistungsteil (siehe Anhang A) muss DIN VDE 0660-500 entsprechen.

3 Messteil

Der Messteil besteht u. a. aus einer Isolierstoffmontageplatte, die im Schrank befestigt wird. Sie dient zur Aufnahme von Zählern, Prüfklemmen, Überstrom-Schutzeinrichtungen für die Steuerung etc.

Die Schränke sollen in den Ausführungen Wandaufbau mit außen angeschlagener Tür (abnehmbar und mit Links-/Rechtsanschlag umrüstbar) verwendet werden.

- Breite der Zählerplatzflächen 750 mm (Standardfall, entsprechend drei Plätzen)
- Höhe der Zählerplatzflächen 750 mm (Zählerfeld 450 mm + Funktionsfläche „unterer Anschlussraum“ 300 mm)
- Lichte Zählerplatztiefe mind. 175 mm

Es sind Schränke ohne Schlösser zu verwenden, jedoch mit Verriegelung, um die Schutzart dauerhaft einzuhalten.

Bei Anordnung der Schränke ist direkte Sonneneinstrahlung auf die Zählgeräte auszuschließen.

3.1 Isolierstoffmontageplatte - Ausführung und Aufbau

Die vorgefertigte Isolierstoffmontageplatte wird als so genannte Kastenplatte mit Hohlräumen für die geschützte Führung der Verdrahtung ausgebildet. Sie muss im Schrank befestigt werden können und austauschbar sein.

Die Isolierstoffmontageplatte hat ein Außenmaß von 750 x 750 mm und eine Stärke von 24⁺¹ mm. Im Hohlraum der Platte muss eine Zählerverdrahtung mit maximal 25 mm² möglich sein. Aufbau der Platte gemäß Anhang A.

Im Bereich der Funktionsflächen „Zählerfeld“ werden Zähler, Tarifschaltgeräte, Modem und ggf. Antenne montiert.

Der Aufbau und die Konstruktion der Platte haben so zu erfolgen, dass bei bestimmungsgemäßer Montage die Prüfbestimmungen nach DIN VDE 0603 eingehalten werden.

Die Frontseite der Platte ist zur Verdrahtungserleichterung durchgehend auf der gesamten Breite mit einer Höhe von 180 mm herausnehmbar zu gestalten.

Für die Modemleitung ist zwischen den Funktionsflächen „unterer Anschlussraum“ und „Zählerfeld“ ein Leitungsführungskanal (ca. 10 x 10 mm) vorzusehen.

3.2 Aufbau und Ausführung der Funktionsfläche „unterer Anschlussraum“

Gemäß Anhang A ist eine Hutschiene nach DIN EN 50022 über die gesamte Breite zu montieren.

Die Funktionsfläche enthält die Prüf- und Steuerklemmen, drei einpolige Überstrom-Schutzeinrichtungen für die Spannungspfade, sofern diese nicht im Leistungsteil untergebracht sind sowie die Einbaumöglichkeit von Relais und sonstigen Zusatzgeräten.

Für die Bemessung der Luft- und Kriechstrecken der Überstrom-Schutzeinrichtungen ist gemäß DIN VDE 0110-1 die Überspannungskategorie IV, der Verschmutzungsgrad 3 und eine Kriechstromfestigkeit der Isolierung von CTI > 600 zugrunde zu legen.

Die Überstrom-Schutzeinrichtungen (handrückensicher nach DIN VDE 0106-100) im Spannungspfad und vor dem Steuergerät sind mit der Auslösecharakteristik Z für ein Bemessungsschaltvermögen von $I_{cn} = 25 \text{ kA}$ und einem Bemessungsstrom von $I_n = 10 \text{ A}$ (Innenwiderstand $\leq 17,5 \text{ m}\Omega$, Verlustleistung $\leq 1,75 \text{ W}$, auszulegen und nach Vorgabe des NB anzuschließen.

Die Verbindungsleitungen zu den Überstrom-Schutzeinrichtungen des Spannungspfad und zu den Steuergeräten sind kurzschlussfest auszuführen.

Die Abdeckung dieser Funktionsfläche muss transparent und plombierbar sein.

Eine Querverdrahtung im abgedeckten Teil der Funktionsfläche muss möglich sein. Die Verdrahtung hat mit nummerierten Leitungen HO7V-K zu erfolgen.

Als Querschnitte sind

- für die Strom- und Spannungspfade min. 2,5 mm² Cu

- für die Steuerleitungen min. 1,5 mm² Cu

vorzusehen.

3.3 Einführungen

Im „unteren Anschlussraum“ sind vier Einführungen EN 50 gemäß Anhang A vorzusehen. In Zählerfeldhöhe sind beidseitig je eine Verschraubung EN 20 für die Einführung des Modemanschlusses erforderlich. Für die linke Seite ist eine Blindverschraubung; für die rechte Seite ist eine Verschraubung mit Flachkabelabdichtung vorzusehen. Der Anschlusspunkt für die Telekommunikations-einrichtung ist in Abstimmung mit dem NB zu wählen.

4 Leistungsteil

4.1 Allgemeines

Zur Unterbringung der Stromwandler bis 250 A eignet sich ein zweitüriger Schrank, der unten oder seitlich an den Messteil angebaut wird. Wie beim Messteil sind die Türen außen angeschlagen (s. Anhang A).

Bei halbindirekten Messungen für Bemessungsströme > 250 A sowie bei Anordnung des Leistungsteils außerhalb von Mess- und Wandlerschränken ist eine Absprache mit dem NB notwendig.

Der Leistungsteil besteht aus Wandlerfeld und Kundenfeld.

Es ist eine Abschottung zwischen Wandler- und Kundenfeld vorzusehen (s. Anhang A), die vom Kundenfeld aus nicht entfernt werden kann.

Die Konstruktion muss ein wechselseitiges Tauschen zwischen Wandlerfeld und Kundenfeld ermöglichen.

Kabelzugang und -abgang, max. 185 mm², müssen seitlich und von unten möglich sein. Die unteren Einführungen sind nach vorne herausnehmbar auszuführen. Die Zugentlastung muss für seitliche Kabeleinführung umrüstbar sein.

Die Verdrahtung zwischen Wandler- und Kundenfeld erfolgt für einen Bemessungsstrom von mindestens 250 A.

4.2 Wandlerfeld

Das Wandlerfeld enthält auf einer Metallbefestigungsplatte von 2 mm Dicke die nebeneinander angeordneten Stützisolatoren (z. B. aus Phenoplast oder Epoxid-Gießharz, Isolation ≥ 1 kV, Höhe 40 bzw. 50 mm, Gewindebolzen M10 bzw. M12) für die Primärschienen der Stromwandler nach DIN 42600 Teil 2 sowie die Kabelbefestigung (Befestigungsmaße nach Anhang A).

Das Wandlerfeld mit ungezählter Energie ist plombierbar auszuführen.

4.3 Kundenfeld

Das Kundenfeld enthält einen Kunden-Lastschalter 400 A (Dimensionierung aus Erwärmungsgründen im Schrank) nach DIN VDE 0660-107 (Gebrauchskategorie AC 22, Nennspannung 400 V, 50 Hz, Kurzschlussfestigkeit ≥ 25 kA) für den Abgang und ebenfalls die erforderliche Kabelbefestigungsvorrichtung für das kundeneigene Kabel.

5 Schutzart und Schutz gegen elektrischen Schlag

Als Schutzart für den Mess- und Wandlerschrank ist IP 54 nach DIN 40050 erforderlich. Bei geöffneter Tür muss die Schutzart IP 3X gewährleistet sein.

Als Schutz gegen elektrischen Schlag ist entsprechend DIN VDE 0603 der Schutz durch Schutzisolierung einzuhalten. Schutzisolierung und Schutzart müssen beim Zusammenbau der Schränke erhalten bleiben.

6 Verdrahtung

Verdrahtung und Ausführung der Klemmleiste erfolgt nach Angaben des NB.

7 Zusätzliche Geräte (z.B. Einspeise- oder Vergleichszähler)

Sofern sonstige Sondereinrichtungen nötig sind, ist eine Abstimmung über deren Unterbringung mit dem NB erforderlich.

8 Direktmessung

Direktmessungen werden grundsätzlich in Standard-Zählerschränken nach DIN 43870 eingebaut. In Sonderfällen kann nach Absprache mit dem NB eine Isolierstoffmontageplatte für Direktmessung im Messteil eingebaut werden.

Anhang A

Mess- und Wandlerschrank mit Leistungsteil bis 250 A
(halbindirekte Messung)

